



Российский  
Сертификат соответствия № РОСС RU.HX99.В022239  
сроки действия с 23.07.2009г. по 23.07.2012г.  
Выдан ООО ГСМ ФГУП 25 ГОС НИИ МО России  
Исполнитель ООО "Газпром добыча Астрахань",  
414003, г. Астрахань, Кировский район,  
ул. Ленина/ул. Бабушкина д. 30/33 литер стр. А тел. 31-63-62

ОАО "ГАЗПРОМ"  
ООО "Газпром добыча Астрахань"  
Газоперерабатывающий завод

ПАСПОРТ № 196

Газы углеводородные сжиженные топливные ПБТ  
ГОСТ Р 52087-2003

Партия: 196

Дата проведения анализа: 20.05.2011

Цистерна: 50844851 из E10, E22, E23, E5, E7, E8, E9

Масса нетто: 33,4 тонн

№ п/п	Наименование показателей	Норма для марки ПБТ	Фактически
1	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена: сумма пропана и пропилена: сумма бутанов и бутиленов: не менее не более	не норм не норм - 60	2,43 54,37 - 42,61
2	Объемная доля жидкого остатка при 20°C, %, не более	1,5	0,31
3	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при +45°C, не более	1,6	1,2
4	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более в т.ч. сероводорода, не более	0,013 0,003	0,002 0
5	Содержание свободной воды, щелочи	отсутствие	отсутствует
6	Интенсивность запаха, баллы, не менее	3	-
7	Плотность при t 20°C г/см3		0,523

Номер партии соответствует номеру паспорта.

Начальник ЦЭЛ/ОТК Евгений

Старший лаборант Владимир

Дата выдачи: 20.05.2011

