

Общество с ограниченной ответственностью

ТюльганПереработка

ИНН 0274148961

КПП 027401001

ОГРН 1100280025713

450076 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 15/2

ПАСПОРТ № 1 от 16.04.2013


Наименование продукта: Топливо печное бытовое светлое
Наименование стандарта: СТО 67175329.002-2012
Сведения о сертификате соответствия: -
Завод изготовитель: ООО «Тюльганпереработка» - Установка переработки углеводородного сырья, Оренбургская область, Тюльганский район
Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 15/2
Дата изготовления: 10.04.2013
Номер резервуара: Е-9 Уровень наполнения (мм): 2600
Количество (кг): 21572
Дата отбора проб: 11.04.2013 Дата проведения анализа: 12-15.04.2013

№	Наименование показателя	Значение по СТО 67175329.002-2012	Фактическое значение	Метод испытания
1	Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, С°, не выше 90% перегоняется при температуре, С°, не выше	280 360	255 322	ГОСТ 2177
2	Кинематическая вязкость при 20 С°, мм ² /с	1,8 – 5,0	3,86	ГОСТ 33
3	Температуры вспышки, определяемая в закрытом тигле, С°, не ниже	20	35	ГОСТ 6356
4	Температура помутнения, С°, не выше	-5	-11,6	ГОСТ 5066
5	Температура застывания, С°, не выше	-10	-24,1	ГОСТ 20287
6	Массовая доля серы, не более	0,7	0,6	ГОСТ 19121
7	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ , не более	5	отсутствие	ГОСТ 5985
8	Испытания на медной пластинке	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
9	Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
10	Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
11	Плотность при 20 С°, кг/м ³ , не более	860	829,2	ГОСТ 3900

Испытания проводились аналитической лабораторией ООО «Лаборатория» г. Салават, аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № РОСС RU.0001.518013 от 01.09.2010.

Заключение: данный продукт соответствует по показателям качества требованиям СТО 67175329.002-2012 Топливо печное бытовое светлое.

Генеральный директор

 М.Р. Галимов

