

ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"

**ЛАБОРАТОРИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ**

ООО «ЛУКОЙЛ – УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

Лаборатория Челябинского филиала

Аттестат аккредитации на техническую компетентность зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации № РОСС RU.0001.515451 от 12.01.09.г.

Адрес: 454087 г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, д.1 Лаборатория Челябинской нефтебазы
тел./факс 8-3512- 262-33-45

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2310 от 23.10.2013 г.

Заказчик: ООО Трест «АвтоСтройУрал»
Наименование нефтепродукта: Топочный Мазут М- 40, вид V,
Наименование НД: ГОСТ 10585-99 с изм.1-3, с попр. «Топливо нефтяное. Мазут»
Результаты испытаний приведены в таблице:

Наименование показателя, единицы измерения	Методы испытаний	Норма по ТР	Нормы по ГОСТ 10585	Факт.
1. Вязкость при 80°C, не более: кинематическая, м ² /с (сСт)	ГОСТ 33	---	59,0 x 10 ⁻⁶ (59,0)	32,9
2. Массовая доля серы, %, не более, для мазута V вида:	ГОСТ Р 51947	3,5	2,5	2,5
3. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже:	ГОСТ 6356	90	90	159
4. Массовая доля воды, %, не более:	ГОСТ 2477	---	1,0	отсут
5. Массовая доля мех. примесей, % не более:	ГОСТ 6370	---	0,5	0,1
6. Плотность при + 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	---	Не норм., определение обязательно	954,3
7. Содержание ВКЩ	ГОСТ 6307	---	отсут	отсут
8. Температура застывания, °C, не выше: для мазута из высокопарафинистых нефтей	ГОСТ 20287		25 42	18

Заключение:

По результатам проведенных анализов, мазут топочный марки М-40, вид V, соответствует требованиям ГОСТ 10585-99 с изм. 1- 3, с попр., и нормам Технического Регламента.



Начальник лаборатории

Титова Г.Г.

Результаты протокола испытаний распространяются на представленный образец.
Лаборатория не несет ответственность за соблюдение правил по отбору проб.