

ОАО "НЗНП" Центральная заводская лаборатория
Адрес: 346392 РФ, Ростовская обл., Красносулинский р-он,
Киселевское с/п, 882км+700м а/м М-19 "Новошахтинск-Майский"
Тел.(факс): (86369)5-15-00



ОБРАЗЕЦ

Паспорт № 939/2017

Топливо моторное

Согласно приложенной спецификации по контракту № 78 от 17.11.16
СТО 73281024-022-2012

Код ОКП 02 5199
Номер пробы/партии 5160
Дата выдачи паспорта 15.03.17
Дата отбора проб 15.03.17
Отбор проб по ГОСТ 2517

Резервуар № Р-118.07
Уровень наполнения (мм) 10500
Масса нетто, т 1500
Дата изготовления 15.03.17
Дата анализа 15.03.17

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	не более 895,0	0,840
2	Вязкость кинематическая при 20 С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 8	5,05
3	Температура вспышки в закрытом тигле, С	ГОСТ 6356	не менее 62	67
4	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более минус 15	-26
5	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,1	0,802
6	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	следы
7	Коксуемость 10% остатка, %	ГОСТ 19932	не более 0,35	0,03
8	Зольность, % (м/м)	ГОСТ 1461	не более 0,02	0,01
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,02	отсутствие
10	Цвет	Визуально	в интервале от светло-желтого до светло-коричневого	желтый
11	Перегоняемость, об % до 360 °С	ГОСТ 2177	менее 90	89
12	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не более минус 1	-10

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

М.П.

Инженер химик



Система менеджмента сертифицирована
на соответствие требованиям ISO 9001:2008 сертификат СН 11/1244.0 Срок
действия с 28.07.2014 по 27.07.2017, ISO 14001:2004
сертификат СН 11/1245.00 Срок действия с 28.07.2014 по 27.07.2017



Аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.517460 от 27.08.2014

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА

Без печати ЦЗЛ не действительно

Лист 1 из 1