

СЗ Аккредитация Аттестаты
№KZ.И.02.0435 09.06.2014-09.06.2019
Қазақстан Республикасы,
050026, Алматы қ-сы, Гоголь к-сі, 201
тел.факс: 8(727)2506986/87
E-mail:oilcert-lab@mail.ru



KZ.И.02.0435

Аттестат аккредитации И
№KZ.И.02.0435 09.06.2014-09.06.2019
Республика Казахстан
050026. г. Алматы, ул. Гоголя, 201
тел.факс: 8(727)2506986/87
E-mail:oilcert-lab@mail.ru

ЖСШ менеджмент жүйесі MC ISO 9001:2015 талаптарына сәйкес сертификатталған/
Система менеджмента ТОО сертифицирована на соответствие требованиям MC ISO 9001:2015

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 305 от «02» октября 2018 г.

Наименование нефтепродукта Мазут топочный 100, 1 %, зольный, 42 °С по ГОСТ 10585-2013

Заявитель ТОО «STRATUS -Oil», РК, Сайрамский район, село Аксу, квартал 200, участок 219 +77252 35-32-22

Изготовитель ТОО «STRATUS -Oil» РК, г. Шымкент

Место отбора ТОО «STRATUS -Oil», РК, Сайрамский район, село Аксу, квартал 200, здание 219

Дата отбора от 27.09.2018 г. (ТОО SGS Казахстан), Шифр (идентификационный номер образца) № 16983

Номер резервуара 201/1; Размер партии, тн 1203; взлив 485 см

Дата изготовления продукта 09.2018 г. **Годеи в течение 5 лет со дня изготовления**

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение	НД на метод испытания
1 Массовая доля серы, масс. %, не более	3,5	1,00	0,909	ГОСТ Р 51947-02
2 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	90	110	170	ГОСТ 4333-2014
3 Содержание сероводорода, не более	10	10	отсутствие	ГОСТ Р 53716-09
4 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	-	50,00	20,06	ГОСТ 6258-85
5 Зольность для зольного мазута, %, не более	-	0,14	0,11	ГОСТ 1461-75
6 Массовая доля механических примесей, масс. %, не более	-	1,0	0,01	ГОСТ 6370-83
7 Массовая доля воды, %, не более	-	1,0	0,03	ГОСТ 2477-2014
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-76
9 Температура застывания для мазута из высокопарафинистых нефтей, °С, не выше	-	42	32	ГОСТ 20287-91
10 Плотность при 20 °С, кг/м ³	-	не нормируется определение обязательно	918,3	ГОСТ Р 51069-97

Мазут топочный 100, 1 %, зольный, 42 °С по испытанным показателям безопасности и качества соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» Приложение 4 с изменениями и ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» табл.1 п.п.1-6,9,10,12.

Ответственный за подготовку
паспорт ведущий специалист ИЛ
эксперт-аудитор по топливному сырью

А.А.Устенова

Заведующий ИЛ, к.х.н.
эксперт-аудитор по топливному сырью
М.П.

Г.Т.Садыкова

Частичная или полная перепечатка паспорта качества без разрешения
ТОО «Oilcert International»/ «Ойлсерт Интернейшнл» запрещена.