



Пештік отын/  
Топливо печное

Сапа паспорты №500 «31» қазан 2019ж.  
Паспорт качества №500 от «31» октября 2019 г.

Талабына сай/На соответствие требованиям:	СТ 6027-1910-06-ТОО(ИУ)-39-01-2016
Сынама сәйкес алынды /Проба отобрана согласно:	ГОСТ 2517-2012
Өнімнің дайындалған күні/ Дата изготовления продукта:	31.10.19
Сынаманы алу орны/Место отбора пробы:	РГС-317
Сынама алынған күн/Дата отбора пробы:	31.10.19
Тіркеу журналы бойынша сынаманың номері/ Номер пробы по журналу учета:	1320

№	Көрсеткіштердің аталуы/ Наименование определяемых показателей	НҚ бойынша норма/ Норма по НД	Нақты нәтижесі/ Фактический результат	Сынау әдісіне НҚ/ НД на методы испытания
1	20оС жағдайындағы тығыздығы, кг/м <sup>3</sup> / Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	Норм-байды/ Не норм-ся	846,0	ГОСТ 3900
2	Фракциялық құрамы/ Фракционный состав: Қайнап басталу температурасы, оС/ Температура начала кипения, оС -10%-ы температурада айдалады, оС, төмен емес/ -10 % перегоняется при температуре, оС, не ниже -90%-ы температурада айдалады, оС, жоғары емес/ -90% перегоняется при температуре, оС, не выше	Норм-байды/ Не норм-ся  150 360	  174 210 360	ГОСТ 2177
3	Жабық отбакырдағы лап ету температурасы, ° С, төмен емес/ Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже	25	58	ГОСТ 6356
4	Лайлану температурасы, °С/ Температура помутнения, °С/	Норм-байды/ Не норм-ся	Минус 11	
5	Қату температурасы, ° С, не выше/ Температура застывания, ° С, не выше	Минус 5	Минус 22	ГОСТ 20287
6	Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля серы, %, не более	3,5	0,139	СТ РК ГОСТ Р 51947
7	Механикалық қоспалардың массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля механических примесей, %, не более	1,0	Жоқ/ Отсутствие	ГОСТ 6370
8	Судың массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля воды, %, не более	1,0	Жоқ/ Отсутствие	ГОСТ 2477
9	Мыс таяқшада сынау/ Испытание на медной пластине	Төзімді болу/ Выдерживает	Төзімді/ Выдерживает	ГОСТ 6321
10	20°С-дегі кинематикалық тұтқырлығы, мм <sup>2</sup> /с/ Кинематическая вязкость при 20°С	Норм-байды/ Не норм-ся	6,4483	ГОСТ 33
11	Күлділігі, %/ Зольность, %	Норм-байды/ Не норм-ся	0,007	ГОСТ 1461
12	Түсі/Цвет	Түссізден караға дейін/ От бесцветного до черного	Сары/Желтый	СТ 6027-1910- 06-ТОО(ИУ)- 39-01-2016

Начальник лаборатории:  
Лаборант:

Койлыбай Р.А.  
Дабылова А.А.

БИН 180640033373 / Филиал ДБ АО «Сбербанк» г. Актобе, ИИК KZ50914042203KZ001MX / БИК SABRKZKA

Қазақстан Республикасы, 030006,  
Актобе қ., Алия Молдагулова пр., 46 ұй

Республика Казахстан, 030006,  
г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д 46,  
+7 727 220 74 62

46 Aliya Moldagulova Avenue,  
Aktobe, 030006, Kazakhstan