



Мазут М-100/

Мазут М-100

Сапа паспорты №2 «05» қаңтар 2020ж./
Паспорт качества №2 от «05» января 2020 г.

Талабына сай/На соответствие требованиям:	ТР ТС 013/2011, ГОСТ 10585-2013
Сынама сәйкес алынды /Проба отобрана согласно:	ГОСТ 2517-2012
Өнімнің дайындалған күні/ Дата изготовления продукта:	05.01.2020
Сынаманы алу орны/Место отбора пробы:	PBC-306/PBC-306
Сынама алынған күн/Дата отбора пробы:	05.01.2020
Сәйкестік декларациясы/Декларация о соответствии:	KZ.1510019.24.01.00178
Тіркеу журналы бойынша сынаманың номері/ Номер пробы по журналу учета:	6

№	Көрсеткіштердің аталуы/ Наименование определяемых показателей	НҚ бойынша норма/ Норма по НД	Нақты нәтижесі/ Фактический результат	Сынау әдісіне НҚ/ НД на методы испытания
1	15° С жағдайындағы тығыздығы, кг/м³/ Плотность при 15°С, кг/м³	Норм-байды/ Не норм-ся	903,7	ГОСТ 31072
2	100° С жағдайындағы кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с, артық емес/ Кинематическая вязкость при 100°С, мм²/с, не более	50	25,62853	ГОСТ 31391
3	Механикалық коспалардың массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля механических примесей, %, не более	1,0	0,02	ГОСТ 6370
4	Күлділігі, %, артық емес/ Зольность, %, не более	0,14	0,026	ГОСТ 1461
5	Судың массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля воды, %, не более	1,0	0,033	ГОСТ 2477
6	Суда еритін қышқылдар мен сілтілердің болуы/ Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Жок болу/ Отсутствие	Жок/ Отсутствует	ГОСТ 6307
7	Күкірттің массалық үлесі, %, артық емес/ Массовая доля серы, %, не более	1,0	0,761	ГОСТ Р 51947
8	Ашық отбакырдағы лап ету температурасы, ° С, төмен емес/ Температура вспышки в открытом тигле, ° С, не ниже	110	161	ГОСТ 4333
9	Қату температурасы, ° С, жоғары емес/ Температура застывания, ° С, не выше	42	18	ГОСТ 20287
10	Фракциялық құрамы/Фракционный состав: Қайнап басталу температурасы, °С, төмен емес/ Температура начала кипения, °С, не ниже	200	255	ГОСТ 2177
11	350 °С-дегі айдалатын көлемі, %, артық емес/ Объем отогнанного объема при 350 °С, %, не более	17	10	СТ РК АСТМ Д 1160

Инженер-химик

ООО «RAMCO Refinery»
ЛАБОРАТОРИЯ

Зайцева И.Н.

БИН 180640033373 / Филиал ДБ АО «Сбербанк» г. Актобе. ИИК KZ50914042203KZ00TMM / БИК SABRKZKA

Қазақстан Республикасы, 030006,
Актобе қ. Алия Молдагулова пр., 46 үйРеспублика Казахстан, 030006,
г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, д 46,
+7 727 220 74 6246 Aliya Moldagulova Avenue,
Aktobe, 030006, Kazakhstan